

16.12.2016

Mynämäen kunta
Keskuskatu 21
23100 Mynämäki
kunta@mynamaki.fi

Lausuntopyyntö 24.11.2016

LAUSUNTO RAIMELAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS, (LUONNOS)

Nykyinen sähköverkko 20 kV / 0,4 kV

Kaavamuutosalueilla sijaitsee nykyistä sähköverkkoa liitteen 1 mukaisesti. 20 kV johdot ovat sinisellä ja 0,4 kV johdot vihreällä värillä. Ilmajohdot on esitetty yhtenäisellä viivalla ja maakaapelit katkoviivalla.

Vaikutukset sähkönjakeluun

Uuden kaavan myötä sähkön käyttö alueella kasvaa ja alueella tarvitaan mahdollisesti pienjännitepuolen maakaapelointeja sekä uusi puistomuuntamo.

Johto- ja muuntamovaraukset

Pyydämme, että varaatte kaavaan oheisen liitteen 2 mukaisesti puistomuuntamolle tarvittavat maa-alueet (n. 20m²). Puistomuuntamolle voidaan katsoa muutakin paikkaa, mikäli kyseinen paikka ei sovi.

Puistomuuntamoina käytämme Carunan rakentamistapaohjeen mukaisia vakiorakenteisia ja -värisiä muuntamoita.

Siirtokustannusten jako

Mahdolliset tarvittavat johtosiirrot tehdään Carunan toimesta ja siirtokustannuksista vastaa siirron tilaaja. Johtojen siirto edellyttää, että niille järjestyy uusi pysyvä sijainti.

Muuta huomautettavaa

Meillä ei ole muuta huomioitavaa ks. kaavaluonnoksesta.

Lausunto ehdotusvaiheessa

Pyydämme mahdollisuutta saada antaa lausunto vielä kaavaehdotusvaiheessa.

16.12.2016

Kunnioitavasti,
Caruna Oy

Valtakirjalla



Mikko Vainikka
Rejlers Oy
mikko.vainikka@rejlers.fi
p. 040 801 1676

Liitteet

- Liite 1. Nykyinen sähköverkko.
- Liite 2. Puistomuuntamovaraus
- Liite 3. Valtakirja, Caruna Oy, Mikko Vainikka



