

VASTINE

## **MYNÄMÄEN KUNTA**

### **RAIMELAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS**

Raimelan asemakaavan laajennus on ollut kaavaluonnoksena nähtävillä 30.11.-29.12.2016.

Kaavaluonnoksesta ei jätetty nähtävilläoloaikana yhtään mielipidettä.

Kaavaluonnoksesta saatiin Caruna Oy:n lausunto.

Kaavan laatijana olen tehnyt lausuntoon vastineen.

#### **Caruna Oy:n lausunto (16.12.2016)**

Caruna Oy:n lausunnon mukaan sähkön käyttö alueella kasvaa ja alueella tarvitaan mahdollisesti pienjännitepuolen maakaapelointeja sekä uusi puistomuuntamo.

Caruna Oy pyytää varaamaan kaavaan puistomuuntamolle tarvittavan maa-alueen (n. 20 m<sup>2</sup>).

#### Vastine

*Asemakaavan ehdotukseen on lisätty muuntamon sijoittamisen mahdollistava EN-alue.*

#### **Nosto Consulting Oy**



Pasi Lappalainen  
dipl.ins.